



SALIDA Nro.: 98688 Fecha: 26-07-2019
EDUARDO JOSE GONZALEZ ANGULO :DIRECTOR GENERAL DE
UNIDAD NAL GESTION RIESGOS DE DESASTRES
AVENIDA CALLE 26 NO.92-32 PISO 2 EDIFICIO GOLD 4 - UNGRD
BOGOTA D.C. (BOGOTA)

Bogotá, D.C., **26 JUL 2019**
111036-848544-2017
Oficio No. **E-17071**

Doctor
EDUARDO JOSÉ GONZÁLEZ ANGULO
Director
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
Avenida Calle 26 No. 92-32 / Edificio Gold 4 – Piso2
Tel: 57+1 552 96 96
Ciudad


Ref.: Cambio en Niveles de Alerta - Hidroituango.

Respetado Señor Director:

Con relación a la solicitud que hace Empresas Públicas de Medellín – EPM, para cambiar el nivel actual de alertas de evacuación, consignadas en la circular 042 de junio 14 de 2018 y de acuerdo al seguimiento efectuado en las reuniones del Puesto de Mando Unificado – PMU al riesgo que representa el proyecto hidroeléctrico Ituango a las comunidades asentadas aguas abajo del sitio de presa, la Procuraduría General de la Nación solicita mantener la alerta vigente, debido a que a la fecha no se tiene el control total del proyecto. Entre otros factores, el embalse se encuentra operando a su capacidad máxima de presión, el vertedero se encuentra en funcionamiento permanente, para lo cual no fue diseñado; a la fecha no hay certeza en cuanto al destaponamiento de la Galería Auxiliar de Desviación, y actualmente el proyecto no cuenta con una descarga intermedia, pues ésta no se ha terminado de construir.

Por estas razones reiteramos que estos son algunos de los factores que nos llevan a recomendar al Puesto de Mando Unificado mantener la alerta vigente hasta tanto se tenga control real del proyecto.

Cordialmente,



DIEGO FERNANDO TRUJILLO MARÍN
Procurador Delegado (E)

Proyectó: Luis Carlos G. A.